



OK1: 2 ks

NÁZOV – ROZMER	DĹŽKA (mm)	NORMA	MATERIÁL	KS	HMOTNOSŤ (kg)
PROFIL U140	140	STN 42 55 41	11 375	1	2,25 2,25
PLECH P10 – 140x125	–	STN 42 53 10	11 375	2	1,40 2,80
PLECH P10 – 200x200	–	STN 42 53 10	11 375	1	3,15 3,15
CHEMICKÁ KOTVA M12x100	–	–	11 375	2	0,15 0,30
Σ SÚČET POLOŽIEK					8,50 kg

S: 2 ks – STRMEŇ PODLA ON 13 0625 – KLZNÉ ULOŽENIE – 0,3 kg/ks

POŽIADAVKY NA STAVEBNÉ PRÁCE:
DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO KANÁLA PRE ROZVODY OK V MIESTE NÁPOJENIA N1.
DOBETÓNOVANIE EXIST. KANÁLA MEDZI BUDOVAMI VYKRESU VRÁTANE OPRAVY HYDROIZOLÁCIE A PRIMUROVKY.
PRI PRESTUPE STENOU POUŽIŤ CHRÁNIČKY DN200 S TESNIACIMI MANŽETAMI PRE ZABEZPEČENIE VOLNEJ DILATÁCIE V MIESTE PRESTUPU.
VYTVORENIE VSTUPNEJ ŠACHTY V PRIESTORE NOVEJ OST A PREKRYTIE ŠACHTY OCELOVÝM VACIELNYM ROŠTOM.
NEVYHNUTNÉ BÚRACIE PRÁCE A OPRAVA PŮVODNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ V PRIESTOROCH GYMNAZIA.

POZNÁMKY:
PRESNÉ POLOHY BODOV NÁPOJENIA N1 A N2 ODOBOČKY NA GYMNAZIUM UPRESNIŤ NA MIESTE PODLA SKUTOČNEJ POLOHY EXIST. KANÁLA.
ODOBOČKA 06.A VYHOTOVÍŤ POMOCOU NAVRŤAVACIEHO KOHŮTA A SÚPRAVY ODOBOČKY PRÍČOM DĹŽKU RAMENA ODOBOČKY UPRESNIŤ NA MIESTE.
PRÍVODNÝ AJ VRATNÝ HV ODOBOČKY NA GYMNAZIUM OBLOŽIŤ DILATAČNÝMI VANKOŠMI V ROZSAHU OD NÁPOJENIA N1 AŽ PO CHRÁNIČKY DN200.
PRI PRESTUPE STANAMI POUŽIŤ CHRÁNIČKY DN200 S TESNIACIMI MANŽETAMI PRE ZABEZPEČENIE VOLNEJ DILATÁCIE V MIESTE PRESTUPU.

VYPRACOVAL: Ing.VARGA Jakub	VEDÚCI PROJEKTANT: Ing.JEDLOVSKÝ Milan	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing.JEDLOVSKÝ Martin	HLAVNÝ ING.PROJEKTU: Ing.JEDLOVSKÝ Milan	
MIESTO STAVBY: ŽILINA – SOLINKY		ČÍSLO KÓPIE:
INVESTOR: ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s., KOŠICKÁ 11, 011 87 ŽILINA		
NÁZOV STAVBY: STAVEBNÉ OPRAVY EXISTUJÚCICH ROZVODOV TEPLA A ZMENA MÉDIA Z PARNEHO NA HORÚCOVODNÉ	DÁTUM: 09/2020	ČÍSLO VÝKRESU:
NÁZOV PROJEKTU: II. ETAPA – VETVA V3 SOLINKY – ČASŤ OD BODU 6.6 PO BOD 6.17 (VELKOGARÁŽE) – POTRUBNÉ ROZVODY	STUPEŇ: RP	
SO,PS: SO 03.200 HV ROZVOD VETVA V3 – SOLINKY (HL. TRASA OD BODU 6.6 PO BOD 6.17)	FORMÁT: 10x44	ČÍSLO VÝKRESU:
ČASŤ: SO 03.200.1 POTRUBNÁ ČASŤ	MIERKA: 1:25	
NÁZOV VÝKRESU: ODOBOČKA 06.A – VSTUP DO OST GYMNAZIUM HLINSKÁ	ZAKAZKOVÉ ČÍSLO: 02-1005-PS-01/05	1
	ARCHIVNÉ ČÍSLO: E-S-01-20-1020	