



ZÁKLADNÁ ŠKOLA Mirka Nešpora 2, PREŠOV

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
/2013

Vybavuje linka
Mgr. Jaroslav Bizub

Prešov
28.11.2014

Vec:

Výzva na predkladanie ponúk

Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov, ako verejný obstarávateľ, v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týmto vyzýva na predkladanie cenovej ponuky:

Názov zákazky	Výmena cirkulačných čerpadiel s potrubím
Vymedzenie predmetu zákazky	Vid' príloha č. 1
Predpokladaná hodnota zákazky (s DPH)	10 900,00 €
Kód CPV	42122000-0
Lehota na predkladanie ponúk	04.12.2014 do 10,00h.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk	Cena, kvalita prevedenia, lehota dodania
Dátum dodania	31.12.2014
Miesto dodania	ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov

Mgr. Jaroslav Bizub
riaditeľ školy

Vymedzenie predmetu zákazky

Základná škola Mirka Nešpora 2, Prešov prevádzkuje bazén rozmerov 25 x 12,5 x 1,3m. Súčasťou bazéna je úpravňa bazénovej vody. Výmenou cirkulačných čerpadiel a kovových potrubí dôjde k zníženiu prevádzkových nákladov, nakoľko nové čerpadla sú z nižšou elektrickou spotrebou. Kovové potrubia sú zanesené hrdzou, ktorá ovplyvňuje kvalitu vody v bazéne a zvyšuje nároky na dávkovanie chemikálii.

Bazén 25 x 12,5 x 1,3 m obdĺžnikový s vrchným prepacom

Plocha (S): $312,5 \text{ m}^2$

Objem (V): $406,25 \text{ m}^3$

Doba recirkulácie : $T = 2,6 \text{ hod.}$

Požadovaný výkon : $Q = V/T$

$Q = 406,25/2,9 = 140,01 \text{ m}^3/\text{hod.} = 38,9 \text{ l/s}$

2-3 cirkulačné čerpadla s výkonom $140,0 \text{ m}^3/\text{hod.}$

Dodanie materiálu a výmenu cirkulačných čerpadiel a kovových potrubí v strojovni bazéna. Záujemca je povinný sa oboznámiť s predmetom zákazky v sprievode vedúceho zamestnanca verejného obstarávateľa – o čom bude vyhotovený záznam. Uchádzač sa musí preukázať dokladom, že je oprávnený uskutočňovať práce v rozsahu predmetu zákazky (napr. výpis z obchodného registra, živnostenský list, Potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov).